



AIR
ANALYTIK

LEISTUNGSVERZEICHNIS 2018

Untersuchung nach 42. BImSchV und

VDI 2047-2

Nummer	Liste
90450	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 02.06.2017 Paketpreis (regelmäßige Laboruntersuchung Nutzwasser) Allgemeine Koloniezahl Legionella spec. (inkl. Serogruppenbestimmung)
90470	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 02.06.2017 + Pseudomonas aeruginosa n. VDI 2047-2 Paketpreis (regelmäßige Laboruntersuchung Nutzwasser) Allgemeine Koloniezahl Pseudomonas aeruginosa Legionella spec. (inkl. Serogruppenbestimmung)
90485	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 02.06.2017 + Pseudomonas aeruginosa n. VDI 2047-2 Einzelpreise (bei Einzelbeauftragung) Koloniezahl Pseudomonas aeruginosa Legionellen (inkl. Serogruppenbestimmung)
90490	Mikrobiologische Untersuchung des Zusatzwassers n. 42. BImSchV Koloniezahl Pseudomonas aeruginosa Legionellen
90495	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 02.06.2017 unverzögliche zusätzliche Laboruntersuchung bei Überschreitung der Prüf- und Maßnahmewerte Legionellen (inkl. Serogruppenbestimmung)