

LEISTUNGSVERZEICHNIS 2025

Untersuchung nach 42. BImSchV und VDI 2047-2

Untersuchung nach 42. BImSchV und VDI 2047-2

Nummer	Parameter	Methode
90450	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 06.03.2020 Paketpreis (regelmäßige Laboruntersuchung Nutzwasser) Allgemeine Koloniezahl Legionella spec. (inkl. Serogruppenbestimmung)	
	in Ergänzung:	
90485-2	Pseudomonas aeruginosa n. VDI 2047-2	
90451	Mikrobiologische Untersuchung von Zusatzwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 06.03.2020 Legionella spec. (inkl. Serogruppenbestimmung)	
	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser / Zusatzwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 06.03.2020 Einzelpreise (bei Einzelbeauftragung)	
90485-1	Koloniezahl	
90485-2	Pseudomonas aeruginosa	
90485-3	Legionellen (inkl. Serogruppenbestimmung)	
90485-3	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 06.03.2020 unverzögliche zusätzliche Laboruntersuchung bei Überschreitung der Prüf- und Maßnahmewerte Legionellen (inkl. Serogruppenbestimmung)	
90496	Mikrobiologische Untersuchung von Kühlwasser n. 42. BImSchV und UBA-Empfehlung 06.03.2020 Alternativansatz bei erneuter Probenahme für nicht auswertbare Proben Legionellen (inkl. Serogruppenbestimmung)	